

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPAN EKİP	Fen Edebiyat Fakültesi Risk Değerlendirme Ekibi	İŞVEREN / VEKİLİ:	Dekan Prof. Dr. Nadir İLHAN	DENETİM TARİHİ / RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAYIN TARİHİ	20.11.2024	SAYFA NO:	1
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN YER	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	CALISAN SAYISI:	162	RİSK DEĞERLENDİRMESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ:		TEHLİKELİ SINIF:	AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU

DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU

REFERANS NO	BÖLÜM	TEHLİKELİ DURUM / DAVRANIŞ	RİSK	RİSKİN GÖZLENDİĞİ KISIM	RİSK DEĞERLENDİRME				YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	TERMİN	RİSK DEĞERLENDİRME		
					Olasılık	Şiddet	Risk	Öncelik Sırası				Olasılık	Şiddet	Riskin Değeri
1		Fakülte konferans salonu girişinde bulunan boşlukta koruyucu filenin bulunmaması	Bina içerisinde düşme ve itme sonucu kazaların yaşanması ihtimalininin olması	Fakülte konferans salonu üstü ve 1. kat ara koridor	2	4	12		İlgili Daire Başkanlığından sorunun çözümü için talepte bulunulması	Rektörlük İlgili Daire Başkanlığı	20.11.2024 31.12.2025			
2		Fizik, Kimya ve Moloküler Biyoloji ve Genetik bölümü Laboratuvarlarındaki bazı Kimyasal maddelerin saklama koşullarının uygun şekilde olmaması	Kimyasal maddelerin insan sağlığını tehdit etmesi	Fakülte Laboratuvarları	2	5	10		Mevcut Laboratuvar dolaplarının saklama koşullarının düzeltilmesi için Rektörlüğe ve ilgili birimlere talepte bulunulması	Dekanlık Rektörlük İlgili Daire Başkanlığı	20.11.2024 31.12.2025			
3		Laboratuvarlarında deneysel malzeme eksikliğinin deneyler sırasında risk oluşturması	Kimyasal maddelerin insan sağlığını tehdit etmesi	Fakülte Laboratuvarları	2	5	10		Malzeme listesinin tespit edilerek ilgili birimden deneysel malzeme eksikliklerinin talep edilmesi	Laboratuvar Sorumluları Dekanlık	20.11.2024 31.12.2025			
4		Fakülte binasının bazı bölgelerinde bina temelinin su alması	Yağan yağmur sularının temele dolması	Bina temelleri ve iç bahçesinin yer aldığı kısım	2	3	6		Yapı İşleri Daire Başkanlığından sorunun çözümü için talepte bulunulması	Rektörlük İlgili Daire Başkanlığı	20.11.2024 31.12.2026			
5		Fakülte binasındaki havalandırma panellerinin tehlike arz etmesi	Personel ve öğrencilerin başına düşme riski	Fakülte binası tavanları	2	3	6		Yapı İşleri Daire Başkanlığından sorunun çözümü için talepte bulunulması	Rektörlük İlgili Daire Başkanlığı	20.11.2024 31.12.2026			
6		Fakülte Laboratuvarlarındaki bazı kimyasallarda orijinal etiketlerinin olmaması.	Kimyasal maddelerin insan sağlığını tehdit etmesi	Fakülte Laboratuvarları	1	5	5		Orijinal etiketli yeni kimyasal maddelerin temin edilmesi	Laboratuvar Sorumluları	20.11.2024 31.12.2025			

